

Skwierzyna, 20.06.2011r.

ZP.271.51.2011

Otrzymują:

Wykonawcy, którym przekazano  
Specyfikację Istotnych Warunków  
Zamówienia.

Opublikowano na stronie  
[www.bip.skwierzyna.samorzady.pl](http://www.bip.skwierzyna.samorzady.pl)

Dot. postępowania publicznego na **Budowę boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczną wraz z ogrodzeniem w Trzebiszewie dz. nr 116**, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: **155570 - 2011**; data zamieszczenia: 13.06.2011.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania dot. w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Pytanie:**

1. Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu ofert z nawierzchniami syntetycznymi o wysokości włókna 18mm?

**Odpowiedź:**

1. W dokumentacji budowlanej oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wysokość włókna została określana na 15mm ± 10%. Oferta zawierająca inne parametry nawierzchni zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji

BURMISTRZ

*Tomasz Wątroś*

.....  
Kierownik Zamawiającego

PODINSPEKTOR

*Spangolwit:* *Lechowicz*  
Paweł Lechowicz