

Międzychód, 6 września 2011 r.

RD-4/DZ/ZM/DL/9596/2011

**Biuro Drogowe  
TRASA  
Wojciech Przyłucki  
ul. Konwaliowa 1  
69-110 RZEPIN**

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy ul. Leśnej w m. Skwierzyna

ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Międzychód przesyła uzgodnienie **projektu przebudowy ul. Leśnej w m. Skwierzyna.**

Uzgodniono pod względem urządzeń energetycznych będących w eksploatacji i na majątku ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.

Miejsca przebiegu linii kablowych 0,4 kV wkreślono kolorem czerwonym.

**Linie kablową SN kolidującą z planowaną drogą należy wynieść poza jej pas – w pas pobocza.**

**W miejscu kolizji kablowych linii energetycznych 0,4 kV z projektowaną przebudową drogi ze zjazdami - należy zastosować rury osłonowe dwudzielne o długości wg potrzeb oraz zachować odległości zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.**

Roboty ziemne w miejscach kolizji i w bezpośrednim zbliżeniu z siecią energetyczną należy wykonać ręcznie.

Przypominamy, że inwestor jak i wykonawca prac ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych w czasie wykonywania prac.

Załączniki:

1. Plan w skali 1: 500 – 2 szt.
2. Faktura VAT 30/4/IX/2011/UZO – oryginał

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Międzychód  
Dyrektor

Artur Zaborski