

ZP.271.3.2012

Skwierzyna, 03.10.2012r.

Otrzymują:
Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia.
Opublikowano na stronie
www.bip.skwierzyna.samorzady.pl


Dot. postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„REMONT BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKWIERZYNIE”.

Numer ogłoszenia: 355112-2012 ; data zamieszczenia: 19.09.2012

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytania dot. w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienia SIWZ

- 1. Pytanie.** Jak wymienić orynnowanie bez demontażu blachy?
Odp. Należy ostrożnie odchylić pas dolny blachy lub ją odkręcić, wykonać obróbkę pasa rynnowego, wymienić haki rynnowe oraz wykonać całość obróbki z orynnowaniem.
- 2. Pytanie.** Jak postawić rusztowanie do kominów na blasze?
Odp. Istnieje kilka rozwiązań, między innymi z wysięgnika koszowego, metodą alpinistyczną lub wskazaną indywidualnie przez wykonawcę.
- 3. Pytanie.** Jak zamontować odgromówkę na istniejącej blasze?
Odp. Instalację należy wykonać na uchwytych dystansowych montowanych do istniejącego pokrycia (blachy) za pomocą uchwytów dystansowych. Odległość drutu zwodu poziomego od pokrycia w odległości min. 10 cm.
- 4. Pytanie.** Jaką kolorystykę bram oraz budynku przewiduje Projektant?
Odp. Kolorystyka zawarta w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień.
- 5. Pytanie.** Załącznik 1 A Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej – powinien znajdować się na stronie Zamawiającego.
Odp. Przedmiar robót jest załącznikiem tabeli elementów ceny ryczałtowej.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

Bartosz Wawrzyniak